



ПМ 41240041000109365627

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел.46-19-84, факс 46-76-05, E-mail: kamchatka@rpn41.ru

от «29» февраля 2024, 16 час 00 мин.
(дата и время составления акта)

Камчатский край, г.Елизово, ул. Первомайская, д.5, каб. № 8
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 84

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя школа № 2», юридический адрес: 684000 Камчатский край, г.Елизово, ул. Пограничная, д.10, ОГРН 1024101216160, ИНН: 410501485; категория риска – чрезвычайно высокий, объект контроля: 1) действия (бездействие) граждан организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действие (бездействие); 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 3) здания, помещения сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природно среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан и организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 684000, Камчатский край г.Елизово, ул. Пограничная, д.10

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 14.02.2024 по 29.02.2024

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании письма от 14.02.2024 № 41-20-17.02/13-426-2024 и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае Елизовском, Усть-Большереппком, Соболевском районах и городе Вилочинске» Ракитина Р.Д.

с 16.02.2024 по 27.02.2024

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований: освещенности, микроклимата, линейных замеров мебели на соответствие роста-возрастным особенностям детей, ВЗПСХ

5. Профилактический визит проведен: Дубровиной Светланой Владимировной – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилочинске.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты гигиены ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилочинске»: Ракитин Роман Дмитриевич – и.о. главного врача; Куричева Наталья Александровна – помощник санитарного врача; Козлова А.А. – эксперт-химик;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аккредитовано Федеральной службой по аккредитации, аттестат от 16.06.2015 № RA.RU.710050

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по АХЧ МБОУ «Елизовская средняя школа № 2» Степаненко Сергей Николаевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (особенности проведения профилактических визитов в 2023 в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр – 14.02.2024;
- 2) истребование документов – 14.02.2024;
- 3) отбор проб – 14.02.2024;
- 4) инструментальное обследование – 15.02.2024;
- 5) испытание – 15.02.2024, 19.02.2024;
- 6) экспертиза – 27.02.2024.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: расписание уроков; численный состав учащихся; расписание звонков; акты по проведению дератизации, дезинсекции.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ «Елизовская средняя школа № 2» расположено по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Первомайская, 10, в трехэтажном здании капитального строения. Образовательная деятельность в школе организована в две смены.

Численный состав учащихся школы - 515 человек (23 класса). Штат работников – 55 человек. Всеми сотрудниками пройден медицинский осмотр.

Результаты проведенных исследований/измерений:

- 1) исследованная проба холодной воды из распределительной сети по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует обязательным требованиям (протокол лабораторных испытаний от 19.02.2024 № 817в/Е);

с 14.02.2024 по 19.02.2024

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока)

- 2) яйца гельминтов в смывах с объектов внешней среды не обнаружены (протокол лабораторных испытаний от 15.02.2024 № 777-786с/Е);
- 3) по результатам измерений уровня искусственной освещенности составляют: кабинет № 1 – 211 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 2 – 238 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 5 – 21 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 9 – 237 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 10 – 27 +/-13Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 12 – 236 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 14 – 22 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 16 – 217 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 28 – 26 +/-12Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 22 – 314 +/-15Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 18 – 22 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 1 (рабочий стол учителя) – 194 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 3 (рабочий стол учителя) – 192 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 5 (рабочий стол учителя) – 163 +/-8Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 9 (рабочий стол учителя) – 237 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 10 (рабочий стол учителя) – 254 +/-12Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 12 (рабочий стол учителя) – 201 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 14 (рабочий стол учителя) – 183 +/-8Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 16 (рабочий стол учителя) – 201 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 28 (рабочий стол учителя) – 224 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 22 (рабочий стол учителя) – 252 +/-12Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 18 (рабочий стол учителя) – 219 +/-10Лк (норма - 300 Лк) (протокол измерений физических факторов от 19.02.2024 № 378-399ф/Е);
- 4) по результатам измерений параметров микроклимата в помещениях школы установлено:
- в кабинете № 1 температура находится в пределах 25,2 – 25,5 С⁰ (норма - 18-24 С⁰) относительная влажность – 26-27% (норма 40%-60%);
 - в кабинете № 3 температура находится в пределах 26,2 – 26,3 С⁰ (норма - 18-24 С⁰) относительная влажность – 27% (норма 40%-60%);
 - в кабинете № 5 температура находится в пределах 23,5 – 23,6 С⁰ (норма - 18-24 С⁰) относительная влажность – 26-27% (норма 40%-60%);
 - в кабинете № 9 температура находится в пределах 20,1 – 20,4 С⁰ (норма - 18-24 С⁰) относительная влажность – 40-41% (норма 40%-60%);
 - в кабинете № 10 температура находится в пределах 23,8 – 23,9 С⁰ (норма - 18-24 С⁰) относительная влажность – 31-32% (норма 40%-60%);
 - в кабинете № 12 температура находится в пределах 23,4 – 23,5 С⁰ (норма - 18-24 С⁰) относительная влажность – 28-29% (норма 40%-60%);
 - в кабинете № 14 температура находится в пределах 22,2 – 22,3 С⁰ (норма - 18-24 С⁰) относительная влажность – 23% (норма 40%-60%) (протокол измерений физических факторов от 19.02.2024 № 400-406ф/Е);

5) В результате проведенных замеров параметров мебели установлено:

Кабинет/ класс	Вид оборудования	Маркировка	Длина тела (рост ребенка)	Высота рабочей плоскости измеренная	Высота рабочей плоскости норматив
5/4а	Ученический стол высота до крышки	Красный (норма красный)	1450-1600 мм	630 мм	640 мм
	Ученический стул высота сиденья			380мм	380 мм
	Ученический стол высота до крышки	Зеленый (норма – зеленый)	1600-1750 мм	700 мм	700 мм
	Ученический стул высота сиденья			410 мм	420 мм
18/1а	Ученический стол высота до крышки	Красный (норма красный)	1450-1600 мм	640 мм	640 мм
	Ученический стул высота сиденья			370мм	380 мм

	Ученический стол высота до крышки	Зеленый (норма – зеленый)	1600-1750 мм	700 мм	700 мм
	Ученический стул высота сиденья			410 мм	420 мм

б) В результате проведенных замеров расстановки мебели установлено:

- расстояние между рядами столов в кабинетах №№ 5 и 18 составило 50-74см (гигиенический норматив – не менее 50см);
- расстояние между столами и светонесущей стеной в кабинетах №5 и № 18 составило 32-33 см (при нормативе не менее 50 см);
- расстояние между столами и противоположной светонесущей стеной в кабинете №5 составило 50-78см (при нормативе не менее 50 см);
- расстояние от учебной доски до первого ряда столов в кабинет № 5 составило от 181 см (при нормативе не менее 240 см);
- расстояние от учебной доски до последнего ряда столов в кабинетах № 5 и № 18 составило 558см и 662см (при нормативе не более 810 см).

Выявленные нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- 1) не осуществляется контроль температуры воздуха в кабинетах №№ 3,18,22, предназначенных для пребывания детей (нет термометров) - п.2.7.3.;
- 2) в кабинетах №№ 11, 21, 27, 22 окна не оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевыми шторами) – п.2.4.13.;
- 3) покрытие стеллажей в кабинетах №№ 18, 9 не допускает проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств - абз. 1 п.2.4.9.;
- 4) в кабинете № 24 используются осветительные приборы разного светоизлучения - абз.2 п.2.8.5.;
- 5) уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам: кабинет № 1 – 211 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 2 – 238 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 5 – 217 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 9 – 237 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 10 – 276 +/-13Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 12 – 236 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 14 – 225 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 16 – 217 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 28 – 266 +/-12Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 18 – 226 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 1 (рабочий стол учителя) – 194 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 3 (рабочий стол учителя)– 192 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 5 (рабочий стол учителя) – 163 +/-8Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 9 (рабочий стол учителя) – 237 +/-11Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 10 (рабочий стол учителя) – 254 +/-12Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 12 (рабочий стол учителя)– 201 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 14 (рабочий стол учителя) – 183 +/-8Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 16 (рабочий стол учителя) – 201 +/-9Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 28 (рабочий стол учителя) – 224 +/-10Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 22 (рабочий стол учителя) – 252 +/-12Лк (норма - 300 Лк); кабинет № 18 (рабочий стол учителя) – 219 +/-10Лк (норма - 300 Лк) – п.2.8.1., а также таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (по кабинетам №№ 1, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 28, 18 имеется предписание от 28.02.2023 № Н-16 (п.5) со сроком исполнения до 01.09.2024);
- 6) в помещениях школы не обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов: в кабинете № 1 температура находится в пределах 25,2 – 25,5 С⁰ (норма - 18-24 С⁰), относительная влажность – 26-27% (норма 40%-60%); в кабинете № 3 температура находится в пределах 26,2 – 26,3 С⁰ (норма - 18-24 С⁰), относительная влажность – 27% (норма 40%-60%); в кабинете № 5 относительная влажность составляет 26-27% (норма 40%-60%); в кабинете № 10 относительная влажность составляет 31-32% (норма 40%-60%); в кабинете № 12 относительная влажность составляет 28-29% (норма 40%-60%); в кабинете № 14 относительная влажность составляет 23% (норма 40%-60%) – абз.2 п.2.7.1., а также п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- 7) стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения:
 - потолки в кабинетах №№ 7, 2, 20, 24;
 - стены в кабинетах №№ 1, 2, 6, 7, 8, 18, 17, 15, 13, 22, 27, 26, процедурной, рекреации на третьем этаже - абз.1 п.2.5.3. (по стенам и потолкам в кабинетах №№ 24,7 есть предписание от 28.02.2023 № Н-16 (п.4) со сроком исполнения до 01.03.2024);
- 8) полы в учебных кабинетах №№ 8, 14, 11, 13, 10, 22, 27 имеют дефекты и повреждения (порва линолеум, сломаны плинтуса) - п.2.5.2. (по полу в кабинетах №№ 30, 26, 27, 14 есть предписание от 28.02.2023 № Н-16 (п.3) со сроком исполнения до 01.03.2024);
- 9) поверхность мебели (парты в кабинетах №№ 1,3,4,18,14,12,9,10,20,21,24,27 и стулья в кабинетах №№ 1,3,4,18,16,14,12,9,10,21,24,27,26) не допускает проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (есть сколы, трещины абз. 9 п. 2.4.3. (по мебели в кабинетах №№ 1,3,4,30,9 есть предписание от 28.02.2023 № Н-1 (п.1) со сроком исполнения до 01.03.2024);
- 10) превышен объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня - в 1 классе в субботу 8 уроков, при нормативе норматив – 7 уроков – абз.8 п.3.4.16.;
- 11) для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся не имеют облегченного учебного дня в среду или в четверг: в 5 К классе количество баллов по шкалы трудности учебных предметов в среду составляет – 35, в четверг – 39, а в понедельник – 34; в 7 А класс количество баллов по шкалы трудности учебных предметов в среду составляет – 49, в четверг 49, а в пятницу – 46 - п.2.10.3., абз. 12 п.3.4.16., а также таблица 6.10. СанПиН 1.2.3685-2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- 12) не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация следующим персоналом: Савченко Н.В. – шеф-поваром (аттестация до 25.03.2023), Алексеевым Ю.А. учителем (аттестация до 20.11.2022)– п.1.5.;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»:

- 13) по договору от 09.01.2024 № 118/453 на выполнение платных дезинфекционных работ кратность обследований на заселенность членистоногими составляет 1 раз в месяц (12 раз год), при нормативе – 2 раза в месяц - п.101;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- 14) в результате проведенных замеров расстановки мебели установлено:
 - расстояние между столами и светонесущей стеной в кабинетах №5 и №18 составило 32-33 см (при нормативе не менее 50 см);
 - расстояние от учебной доски до первого ряда столов в кабинетах №5 и №18 составило от 18 см (при нормативе не менее 240 см) - таб. 6.2 главы VI.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, акты отбора, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных измерений, экспертное заключение

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и городе Вилочинске



С.В.Дубровина


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

5.03.2024
(дата, время)



(подпись)

директор
(должность)



(ФИО)