

<p>ЕСШ № 2</p>	<p><u>Предписание №410 от 14.08.2020 срок устранения до 19.10.2020.</u></p> <p>1) Присоединить мочные ванны в производственных помещениях к канализационной сети с воздушным разрывом от верха приемной воронки размером не менее 20 мм-исполнено.</p> <p>2) Мочные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов,</p>	<p><i>устранили</i></p>	<p><u>Директор</u> <u>Иванова Р.Ш.</u></p>	
	<p>оборудовать локальной вытяжной вентиляцией в зоне максимального загрязнения- подготовлен проект на капитальный ремонт пищеблока, пройдена гос. Экспертиза, аукцион будет в феврале 2021 года.</p> <p>3) В помещениях пищеблока (горячем цеху, мочной столовой посуды), провести ремонт, обеспечить поверхность стен гладкими без щелей, трещин, деформаций, допускающих проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию-подготовлен проект на капитальный ремонт пищеблока, пройдена гос. Экспертиза, аукцион будет в феврале 2021 года.</p>			